



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5185CT0041

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Karl Reichenbach GmbH
Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim

Vertreiber
distributor

Karl Reichenbach GmbH
Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim

Produktart
product category

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomere Dichtungen für
Abgasinnenrohre (5185)

Produktbezeichnung
product description

Elastomere Dichtungen für Abgasinnenrohre

Modell
model

EPDM K 404/60

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: 17/352/5110/1 vom 31.01.2018 (EBI)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 14241-1 (01.11.2013)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

31.01.2023 / 18-0166-GNE

22.02.2018 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
EPDM K 404/60	Kondensatbeständigkeitsklasse: W2 Konstruktionsklasse: K2 Örtliche Lage: LI Temperaturklasse: T120	