



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5112BP0071

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Reichenbach GmbH Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Reichenbach GmbH Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
Modell <i>model</i>	T 424/60
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 18/346/5112/1 vom 26.02.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.04.1995)

Ablaufdatum / AZ 06.02.2024 / 18-0915-GNV
date of expiry / file no.

05.03.2019 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
T 424/60	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturbereich: 0...+100 °C Temperaturklasse: C1	