



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5112BL0478**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Karl Reichenbach GmbH Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Karl Reichenbach GmbH Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	P 447/60
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 20/202/5112/01 vom 26.08.2020 (EBI) Baumusterprüfung: 16/154/5112/1 vom 11.08.2016 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.09.2019)

**Ablaufdatum / AZ** 08.11.2025 / 20-0670-GNV  
*date of expiry / file no.*



29.10.2020 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
P 447/60	Härtebereich-Klasse: H2 Temperaturbereich: 20...+80 °C Temperaturklasse: B2	