



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112AS0543

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Reichenbach GmbH Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Reichenbach GmbH Triftstraße 7, D-76448 Durmersheim
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener, ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
Modell <i>model</i>	Si 402/60
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 17/005/5112/01 vom 02.03.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.04.1995)

Ablaufdatum / AZ 30.11.2022 / 17-0010-GNV
date of expiry / file no.

07.06.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Si 402/60	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: 0...+150 °C Temperaturklasse: E1	



BERICHT ÜBER EIN KONTROLLVERFAHREN

Report about surveillance procedure

nach der Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH zur Zertifizierung von
Produkten im nicht harmonisierten Bereich (40014-11-N-DE, Jan. 2017)
according to the Rules of Procedure of the DVGW CERT GmbH for the Certification of
Products in the Non-harmonized Sector (40014-11-N-GB, January 2017)

PRODUKT-ID-NUMMER

Product-ID-No.

NG-5112AS0543

Hersteller:
Manufacturer

Karl Reichenbach GmbH
Triftstraße 7
76448 Durmersheim

AZ – Baumusterprüfbericht:
Ref. no. type test report

02/283/5112/01

Produktgruppe:
Product


Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen


Baureihe:
Model

Si 402/60

Ergebnisse	Results
(X) Abweichungen wurden nicht festgestellt.	no deviations have been recorded.
() Abweichungen der letzten Kontrollprüfung wurden behoben.	deviations of the previous inspection have been removed.
Die Kontrollprüfung konnte nicht durchgeführt werden, da das Produkt:	Inspection could not be performed because the product:
() noch nicht hergestellt wird.	is not yet in production.
() wegen auftragsbezogener Herstellung zur Zeit nicht am Lager ist.	is not in store at the moment due to orders position.
() Die Produktion und der Vertrieb wurden zwischenzeitlich eingestellt.	production and distribution has been given up meanwhile.
Bewertung der Konformität mit den Prüfgrundlagen des Baumusterprüfberichts:	Evaluation of conformity with the standards of the type testing report:
(X) keine Bedenken	no objections
() Bedenken	objections
Die für das Produkt zutreffenden, zertifizierungsrelevanten Prüfgrundlagen haben sich geändert.	The test specifications valid for the certification of the specific product have changed.
() Eine Ergänzungsprüfung wird empfohlen.	It is recommended to perform a supplementary test.
Bemerkungen des Prüflaboratoriums:	Remarks of the test laboratory:

Karlsruhe, 02.03.2017


Leitung des Prüflabors
(Stenger)


Bearbeiter
(Strauß)

DVGW-Forschungsstelle
Prüflaboratorium Gas
Eine Einrichtung des DVGW -
(Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V.) Technisch-
wissenschaftlicher Verein

Adresse:
Engler-Bunte-Ring 1-7
D-76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 96402-40
Fax: +49 721 96402-99
<http://www.dvgw-ebi.de>